


УТВЕРЖДАЮ

Учредитель

 Н.А.Михайлова  
(подпись)

« 11 » сентября 2012 года

## ПАСПОРТ №2

### доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Лычково имени Героя Советского Союза Стружкина И.В., 175300, Новгородская область, Демянский район, село Лычково, улица 1 Мая дом 28, lychkovoschool@yandex.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта Комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района

3. Вид деятельности образовательная

4. Характеристика объекта одноэтажное отдельно стоящее здание 1963 года постройки

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 180

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями
В	В	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов
------------------------	---------------------------------------

территории образовательного учреждения	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	х	х		
Входная группа				
Пути движения				
Зона обслуживания				
Санитарно-бытовые				
Средства информации и				
Территория объекта				

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов  
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется	Х	Х		
Объект не доступен, требуется адаптация			Х	Х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 2 от «\_11\_» сентября 2012 года

Руководитель объекта \_\_\_\_\_ С.В.Воронов  
(подпись)

М.П.

Дата составления паспорта «\_11\_» \_сентября 2013\_ года

## АНКЕТА № 2

### обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа с.Лычково имени Героя Советского  
Союза Стружкина И.В.

\_\_\_\_\_ (полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 175300, Новгородская область, Демянский район,  
с.Лычково, ул.1 Мая дом 28, lychkovoschool@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Комитет по образованию Администрации  
Демянского муниципального района

Вид деятельности

\_\_\_\_\_ образование \_\_\_\_\_

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное  
обслуживание культурно - досуговая деятельность,  
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта \_\_\_\_\_ муниципальная \_\_\_\_\_  
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта одноэтажное отдельно стоящее здание 1963 года  
постройки

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное;  
этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),  
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг

\_\_\_\_\_ 180 \_\_\_\_\_

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	76 см.	Заменить и установить по нормативу
	Знак доступности учреждения			отсутствует	
	Автостоянка посетителей			отсутствует	
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	30 м.	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	отсутствует	
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	отсутствует	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>   <b>наличие</b>	390 см. отсутствует отсутствует отсутствует	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем</li> </ul>	О,С О,С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b>	23 см. 28 см. не в наличии не в наличии	отремонтировать лестницу в соответствии с требованиями

1	2	3	4	5	6
	вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		<b>наличие</b>	не в наличие  отсутствует	
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12</b>	Отсутствует  отсутствует	Установить пандус в соответствии с требованием
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	<b>70 см 85-95см</b>	отсутствует	Установить поручни в соответствии с требованием

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка создание
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	40 см.	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	290x470 см.	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Установить в соответствии с требованиями
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Необходимо отремонтировать
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	в наличии	Необходимо отремонтировать
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	отсутствует	Необходимо отремонтировать
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	отсутствует	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	не в наличии	Необходимо установить в соответствии с требованиями
	<b>Пандус наружный</b>			отсутствует	Необходимо установить в соответствии с требованиями
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>		
	Уклон	К	<b>И/І - не более 1/12</b>		
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см не менее 150x150 см</b>	150x150 см.	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	не в наличие	
	Нескользкое покрытие	К, О	<b>наличие</b>	не в наличие	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	не в наличие	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	220x130 см.	Необходимо отремонтировать
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	120 см. 3 см.	Необходимо установить в соответствии с требованием

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при	К	<b>не менее 120 см</b>	120 см.	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	150x150 см.	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	2 ед.  не в наличие	Необходимо выделить и оборудовать в соответствии с требованием
	Навесное оборудование в зоне	С	<b>не более 10 см</b>	не в наличие	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса	С	<b>60 см</b>	отсутствует	Нет необходимости
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>		
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>- на высоте</li> <li>- горизонтальные завершения вверху и</li> </ul>	О, С О, С  О, С	<b>наличие 85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>		
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• габариты (глубина x ширина)</li> <li>• ширина дверного</li> </ul>	К К О	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b> <b>наличие</b>	отсутствует	Нет необходимости
	Световая и звуковая информация в кабине	С	<b>наличие</b>	отсутствует	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>		
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	отсутствует	Нет необходимости
	Уклон	К	<b>И/И - не более 1/12</b>	отсутствует	Нет необходимости



1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки внизу,верху	К	<b>не менее 150x150 см</b>		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	не в наличие	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	не в наличие	
	Подъемник для		<b>наличие</b>	не в наличие	
	Вертикальный (В), наклонный (Н),	К, О	<b>наличие</b>	не в наличие	
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	не в наличие	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>				
	Высота рабочей	К	<b>80-110</b>	100 см.	
	Габариты зоны	К	<b>не менее</b>	100x150	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	120 см.	Необходимо заменить все двери в соответствии с требованиями
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	120 см.	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	150x150 см.	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	75 см.	Необходимо заменить ученические столы
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы	К, О	<b>не менее 120</b>	120 см.	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	отсутствует	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>			отсутствует	
	Ширина x глубина	К	<b>не менее</b>		
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		библиотека	

1	2	3	4	5	6
	Доля мест для	К	<b>не менее 2%</b>		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	90 см.	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	отсутствует	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				Необходимо произвести реконструкцию туалетных комнат
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>		
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	80 см.	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	не в наличие	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 см</b>  <b>75-85 см</b> <b>наличие</b>	130x80 см.  85 см. не в наличие	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема <ul style="list-style-type: none"> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> </ul> </li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</li> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см</b> <b>не менее 180x165 см</b>  <b>наличие</b> <b>не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>	10 ед. 90 см. 120x90 см.  не в наличие 60x90 см.  не в наличие	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	не в наличие	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	не в наличие	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>		Не созданы условия для средств информации и телекоммуникации. При необходимости надо устанавливать в соответствии с рекомендуемыми требованиями
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее</b>		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения <ul style="list-style-type: none"> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках</li> </ul> </li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>		
	Текстофоны	Г	<b>не менее</b>		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>		
	Таксофон: с автоматическим перемещением	К	<b>наличие</b>		
	Речевые информаторы	С	<b>наличие</b>		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с	С	<b>наличие</b>		
	Световые текстовые табло для вывода	Г, С	<b>наличие</b>		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-	К, О, С, Г	<b>наличие</b>		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

### на территории объекта:

- 1) заменить и установить по нормативу входные двери
- 2) отремонтировать лестницу в соответствии с требованиями
- 3) установить пандус и поручни в соответствии с требованием \_\_\_\_\_

### на входной группе:

- 1) установить поручни и пандусы в соответствии с требованиями
- 2) отремонтировать лестницу
- 3) отремонтировать тамбур
- 4) заменить двери

### на путях передвижения :

- 1) необходимо выделить и оборудовать в соответствии с требованием место для отдыха и ожидания;

### в зоне оказания услуги:

- 1) необходимо заменить все двери в соответствии с требованиями

### в санитарных помещениях

- 1) необходимо произвести реконструкцию туалетных комнат

**по средствам информации и коммуникации на объекте:** не созданы условия для средств информации и телекоммуникации. При необходимости надо устанавливать в соответствии с рекомендуемыми требованиями

Председатель комиссии по обследованию объекта \_\_\_\_\_ :

Должность \_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

(подпись)

Члены комиссии:

Должность

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Руководитель объекта:

Директор



С.В.Воронов

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года